



Dichiarazione di Prestazione

Nr. DoP:	BC_014	
Tipo:	RG 59 B/U – 75 Ohm	
Usi previsti:	Cavo di alimentazione per installazioni civili ed industriali ed adatti per l'installazione fissa in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile soggetti a prescrizioni di prestazione di reazione al fuoco.	
Fabbricante:	Besser Cavi s.r.l. Via Tiberio Claudio Felice, 18 84131 – Salerno (SA) Tel. +39 089-302174 / +39 089 302176 e-mail: info@bessercavi.it	
Sistema AVCP:	AVCP 3	
Organismo notificato N°:	0051	
Prestazione dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecnica armonizzata
Reazioni al fuoco	E _{ca}	EN 50575:2014 EN 50575/A1:2016
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Salerno, 29/06/2018

Firma per conto del produttore
Responsabile di laboratorio
Salvatore Mangolino