



## Dichiarazione di Prestazione

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Nr. DoP:</b>                   | BC_015  |                                       |
| <b>Tipo:</b>                      | RG 58 A/U – 50 Ohm  |                                       |
| <b>Usi previsti:</b>              | Cavi di trasmissione segnale per applicazioni generali in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo |                                       |
| <b>Fabbricante:</b>               | Besser Cavi s.r.l.<br>Via Tiberio Claudio Felice, 18<br>84131 – Salerno (SA)<br>Tel. +39 089-302174 / +39 089 302176<br>e-mail: info@bessercavi.it                                  |                                       |
| <b>Sistema AVCP:</b>              | AVCP 3  |                                       |
| <b>Organismo notificato N°:</b>   | 0051  |                                       |
| <b>Prestazione dichiarate</b>     |   |                                       |
| <b>Caratteristiche essenziali</b> | <b>Prestazione</b>  | <b>Specifiche tecnica armonizzata</b> |
| Reazioni al fuoco                 | E <sub>ca</sub>   | EN 50575:2014<br>EN 50575/A1:2016     |
| Sostanze pericolose               | NPD   |                                       |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Salerno, 06/02/2018

Firma per conto del produttore

Responsabile di laboratorio  
Salvatore Mantellino

Besser Cavi s.r.l.  
Via Tiberio Claudio Felice, 18 - zona industriale  
84131 Salerno (SA) - ITALIA  
C.F./P. I.V.A. IT 0390156 065 0

Tel. 089.302174 - 302176  
Fax 089.302121  
web: www.bessercavi.it  
e-mail info@bessercavi.it